

ОДН электроэнергия апрель 2026г

Общая жилая площадь	20181,9	кв.м			
Прибор учета электроэнергии	Номер ПУ	коэффициент трансформации	показания на 22.03.26, кВт	показания на 22.04.26, кВт	расход за период, кВт
ППУ (Аварийный ОДН, аварийный лифт, уфанет) (А)	46177875-22	10	13488	13810	3220
ППУ (Аварийный общий ОДН, ОПС, домофон,пож.вен) (А)	46452667-22	40	518	527	360
ОДПУ(А)	46430014-22	60	7357	7588	13860
ОДПУ (А)	46348641-22	60	9148	9437	17340
Насосная(А)	46093431-22	1	10304	10476	172
Вентиляция (А)	46093425-22	1	1906	1927	21
ИТП (А)	44113886-21	1	225378	232333	6955
ППУ(аварийн ОДН) (Б)	46450208-22	8	13009	13314	2440
ППУ(Авар.ОДН, ОПС, ДУ, вент пожар) (Б)	46452604-22	80	520	531	880
ОДПУ (Б)	46452606-22	60	8507,00	8782,00	16500
ОДПУ (Б)	46450200-22	60	6133	6322	11340
ОДН Насосы (Б)	45480974-21	1	75649	78070	2421
ИТОГО по дому кВт					75509
Сумма потребления ИПУ (квартиры+нежилые помещения)					56062,22
Итого кВт на ОДН					19446,78