

ОДН электроэнергия июль 2025г

Общая жилая площадь	20181,9 кв.м				
Прибор учета электроэнергии	Номер ПУ	коэффициент трансформации	показания на 22.06.2025, кВт	показания на 22.07.2025, кВт	расход за период, кВт
ППУ (Аварийный ОДН, аварийный лифт, уфанет) (А)	46177875-22	10	10645	10930	2850
ППУ (Аварийный общий ОДН, ОПС, домофон, пож.вен) (А)	46452667-22	40	432	441	360
ОДПУ(А)	46430014-22	60	5133	5334	12060
ОДПУ (А)	46348641-22	60	6370	6607	14220
Насосная(А)	46093431-22	1	8805	9042	237
Вентиляция (А)	46093425-22	1	1529	1549	20
ИТП (А)	44113886-21	1	173899	174413	514
ППУ(аварийн ОДН) (Б)	46450208-22	8	10326	10609	2264
ППУ(Авар.ОДН, ОПС, ДУ, вент пожар) (Б)	46452604-22	80	418	430	960
ОДПУ (Б)	46452606-22	60	6046	6263	13020
ОДПУ (Б)	46450200-22	60	4438	4579	8460
ОДН Насосы (Б)	45480974-21	1	55858	57666	1808
ИТОГО по дому кВт					56773
Сумма потребления ИПУ (квартиры+нежилые помещения)					42504,15
Итого кВт на ОДН					14268,85