

## ОДН электроэнергия январь 2024г

Общая жилая площадь	20181,9 кв.м				
Прибор учета электроэнергии	Номер ПУ	коэффициент трансформации	показания на 22.12.2023, кВт	показания на 22.01.2024, кВт	расход за период, кВт
ППУ (Аварийный ОДН, аварийный лифт, уфанет) (А)	46177875-22	10	5175	5483	3080
ППУ (Аварийный общий ОДН, ОПС, домофон, пож.вен) (А)	46452667-22	40	251	269	720
ОДПУ(А)	46430014-22	60	1397,42	1593	11734,8
ОДПУ (А)	46348641-22	60	1703	1928	13500
Насосная(А)	46093431-22	1	3543	3877	334
Вентиляция (А)	46093425-22	1	347	368	21
ИТП (А)	44113886-21	1	80790	89517	8727
ППУ(аварийн ОДН) (Б)	46450208-22	8	5019	5315	2368
ППУ(Авар.ОДН, ОПС, ДУ, вент пожар) (Б)	46452604-22	80	209	221	960
ОДПУ (Б)	46452606-22	60	1817	2047	13800
ОДПУ (Б)	46450200-22	60	1360	1523	9780
ОДН Насосы (Б)	45480974-21	1	20897	22676	1779
<b>ИТОГО по дому кВт</b>					<b>66803,8</b>
Сумма потребления ИПУ (квартиры+нежилые помещения)					<b>44703,75</b>
<b>Итого кВт на ОДН</b>					<b>22100,05</b>