

## ОДН электроэнергия март 2024г

Общая жилая площадь	20181,9 кв.м				
Прибор учета электроэнергии	Номер ПУ	коэффициент трансформации	показания на 22.02.2024, кВт	показания на 22.03.2024, кВт	расход за период, кВт
ППУ (Аварийный ОДН, аварийный лифт, уфанет) (А)	46177875-22	10	5777	6077	3000
ППУ (Аварийный общий ОДН, ОПС, домофон, пож.вен) (А)	46452667-22	40	285	296	440
ОДПУ(А)	46430014-22	60	1764	1941	10620
ОДПУ (А)	46348641-22	60	2145	2365	13200
Насосная(А)	46093431-22	1	4453	5069	616
Вентиляция (А)	46093425-22	1	398	422	24
ИТП (А)	44113886-21	1	97915	106454	8539
ППУ(аварийн ОДН) (Б)	46450208-22	8	5593	5859	2128
ППУ(Авар.ОДН, ОПС, ДУ, вент пожар) (Б)	46452604-22	80	231	243	960
ОДПУ (Б)	46452606-22	60	2265	2469	12240
ОДПУ (Б)	46450200-22	60	1671	1820	8940
ОДН Насосы (Б)	45480974-21	1	24404	26222	1818
<b>ИТОГО по дому кВт</b>					<b>62525</b>
Сумма потребления ИПУ (квартиры+нежилые помещения)					<b>39499,79</b>
<b>Итого кВт на ОДН</b>					<b>23025,21</b>