ОДН электроэнергия ноябрь 2026г

Общая жилая площадь	**20181,9**	**кв.м**			
Прибор учета электроэнергии	Номер ПУ	коэффициент трансформации	показания на 22.09.26, кВт	показания на 22.10.26, кВт	расход за период, кВт
ППУ (Аварийный ОДН, аварийный лифт, уфанет) (А)	46177875-22	10	15693	16021	3280
ППУ (Аварийный общий ОДН, ОПС, домофон,пож.вен) (А)	46452667-22	40	582	592	400
ОДПУ(А)	46430014-22	60	9008	9247	14340
ОДПУ (А)	46348641-22	60	11221	11555	20040
Насосная(А)	46093431-22	1	11686	11781	95
Вентиляция (А)	46093425-22	1	2278	2299	21
ИТП (А)	44113886-21	1	239646	248458	8812
ППУ(аварийн ОДН) (Б)	46450208-22	8	15007	15302	2360
ППУ(Авар.ОДН, ОПС, ДУ, вент пожар) (Б)	46452604-22	80	601	613	960
ОДПУ (Б)	46452606-22	60	10381,00	10682,00	18060
ОДПУ (Б)	46450200-22	60	7457	7668	12660
ОДН Насосы (Б)	45480974-21	1	91386	93653	2267
ИТОГО по дому кВт					**83295**
Сумма потребления ИПУ (квартиры+нежилые помещения)					**61879,29**
Итого кВт на ОДН					**21415,71**