

ОДН электроэнергия март 2026г

Общая жилая площадь	20181,9	кв.м				
Прибор учета электроэнергии	Номер ПУ	коэффициент трансформации	показания на 22.02.26, кВт	показания на 22.03.26, кВт	расход за период, кВт	
ППУ (Аварийный ОДН, аварийный лифт, уфанет) (А)	46177875-22	10	13195	13488	2930	2930
ППУ (Аварийный общий ОДН, ОПС, домофон.пж.вен) (А)	46452667-22	40	509	518	360	360
ОДПУ(А)	46430014-22	60	7116	7357	14460	14460
ОДПУ (А)	46348641-22	60	8871	9148	16620	16620
Насосная(А)	46093431-22	1	10172	10304	132	132
Вентиляция (А)	46093425-22	1	1696	1906	210	210
ИТП (А)	44113886-21	1	217294	225378	8084	8084
ППУ(аварийн ОДН) (Б)	46450208-22	8	12733	13009	2208	2208
ППУ(Авар.ОДН, ОПС, ДУ, вент пожар) (Б)	46452604-22	80	509	520	880	880
ОДПУ (Б)	46452606-22	60	8235	8507,00	16320	16320
ОДПУ (Б)	46450200-22	60	5938	6133	11700	11700
ОДН Насосы (Б)	45480974-21	1	73340	75649	2309	2309
ИТОГО по дому кВт					76213	
Сумма потребления ИПУ (квартиры+нежилые помещения)					55874,78	
Итого кВт на ОДН					20338,22	