

ОДН электроэнергия август 2026г

Общая жилая площадь	20181,9	кв.м			
Прибор учета электроэнергии	Номер ПУ	коэффициент трансформации	показания на 22.07.26, кВт	показания на 22.08.26, кВт	расход за период, кВт
ППУ (Аварийный ОДН, аварийный лифт, уфанет) (А)	46177875-22	10	14728	15050	3220
ППУ (Аварийный общий ОДН, ОПС, домофон,пож.вен) (А)	46452667-22	40	554	563,352	374,08
ОДПУ(А)	46430014-22	60	8284	8541,932	15475,92
ОДПУ (А)	46348641-22	60	10301	10601,758	18045,48
Насосная(А)	46093431-22	1	11213	11451,464	238,464
Вентиляция (А)	46093425-22	1	2187	2207,873	20,873
ИТП (А)	44113886-21	1	233904	234304,15	400,148
ППУ(аварийн ОДН) (Б)	46450208-22	8	14175	14456,952	2255,616
ППУ(Авар.ОДН, ОПС, ДУ, вент пожар) (Б)	46452604-22	80	566	578,875	1030
ОДПУ (Б)	46452606-22	60	9548,00	9827,71	16782,48
ОДПУ (Б)	46450200-22	60	6891	7085,234	11654,04
ОДН Насосы (Б)	45480974-21	1	84619	86871,433	2252,433
ИТОГО по дому кВт					71749,534
Сумма потребления ИПУ (квартиры+нежилые помещения)					59617,79
Итого кВт на ОДН					12131,744