

## ОДН электроэнергия июнь 2024г

Общая жилая площадь	20181,9 кв.м				
Прибор учета электроэнергии	Номер ПУ	коэффициент трансформации	показания на 22.05.2024, кВт	показания на 22.06.2024, кВт	расход за период, кВт
ППУ (Аварийный ОДН, аварийный лифт, уфанет) (А)	46177875-22	10	6690	7001	3110
ППУ (Аварийный общий ОДН, ОПС, домофон, пож.вен) (А)	46452667-22	40	316	325	360
ОДПУ(А)	46430014-22	60	2314	2520	12360
ОДПУ (А)	46348641-22	60	2823	3082	15540
Насосная(А)	46093431-22	1	5868	6161	293
Вентиляция (А)	46093425-22	1	465	518	53
ИТП (А)	44113886-21	1	114670	115044	374
ППУ(аварийн ОДН) (Б)	46450208-22	8	6440	6735	2360
ППУ(Авар.ОДН, ОПС, ДУ, вент пожар) (Б)	46452604-22	80	268	282	1120
ОДПУ (Б)	46452606-22	60	2889	3142	15180
ОДПУ (Б)	46450200-22	60	2135	2304	10140
ОДН Насосы (Б)	45480974-21	1	30058	31924	1866
<b>ИТОГО по дому кВт</b>					<b>62756</b>
Сумма потребления ИПУ (квартиры+нежилые помещения)					<b>46681,01</b>
Итого кВт на ОДН					<b>16074,99</b>